

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak 4/PN/2020

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku informuje, że do przetargu nieograniczonego na **Budowa budynku na potrzeby Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego**, wpłynęły pytania wykonawców dot. treści SIWZ. W związku z tym przedstawiamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:

### **Pytanie 1**

Proszę o określenie powierzchni czynnej oddymiania przyjętej dla okna O4 oraz powierzchni czynnej napowietrzania drzwi D2c. Pozwoli to na określenie światła przejścia drzwi i okna, rodzaj siłowników i okucia oraz profili, jakie będą przy tych wielkościach konstrukcji stosowane.

### **Odpowiedź:**

Okno O4 składa się z dwóch okien skreślonych razem. Pierwsze okno o wymiarach 1200x1800mm charakteryzuje się powierzchnią czynną  $A_{cz}=0,811 \text{ m}^2$ , drugie o wymiarach 600x1800mm charakteryzuje się powierzchnią czynną  $A_{cz}=0,464 \text{ m}^2$ .

Natomiast uzyskana powierzchnia napowietrzania drzwi D2c oraz naświetla nad drzwiami powinna wynieść  $4,25 \text{ m}^2$ .